

江苏南通苏锡通科技产业园区行政审批局文件

通苏锡通环复（表）〔2025〕 34 号

关于《南通华润燃气有限公司通州区南部（锡通园区段）高压燃气管线一期建设工程项目环境影响报告表》的批复

南通华润燃气有限公司：

你公司报送的《南通华润燃气有限公司通州区南部（锡通园区段）高压燃气管线一期建设工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下：

一、我局已在网站（www.stpac.gov.cn）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证要求。根据本项目环境影响评估结论、苏锡通行审核准〔2025〕1号，在认真落实各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，同意该项目进行建设。本项目建设范围起点为川姜镇与锡通园区交界、三合口竖河桥处，沿G345向南敷设至育才路。项目主要建设内容：本高压管道设计压力为4.0MPa，锡通园区内设计管长为4.9千米，设计管径为DN400。采用直缝埋弧焊钢管PSL2，L360M，外径采用D406.4，壁厚采用9.5mm及11.9mm；管道敷设在平原地段，本工程管道属城镇燃气高压A管道，压

力管道类别 GB1。

二、在项目设计、建设和环境管理中，建设单位须认真落实《报告表》中提出的各项生态环境保护措施要求，并切实落实以下要求：

1、全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，加强生产和环境管理，采用先进的工艺、设备，落实《报告表》提出的生态环境保护措施，减少污染物的产生和排放，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放指标等应达到国内同行业清洁生产先进水平。

2、严格实施“清污分流、雨污分流、一水多用、分质处理”，项目产生的废水须落实《报告表》提出的控制管理要求。本项目营运期正常工况下无废水污染物产生排放。

3、落实《报告表》提出的废气治理措施和控制管理要求，确保各类废气的收集处理效率及排气筒高度等达到国家标准、地方标准和《报告表》要求。本项目营运期正常工况下无废气污染物产生排放。

4、合理布局，选用低噪声、低振动设备，采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，本项目无噪声产生。

5、按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。项目一般固体废物贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险固体废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）。项目建成后检修产生的废弃材料合理处

置。防止产生二次污染。

6、强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。采取切实可行的工程控制和管理措施，建立健全环境风险防控和应急管理制度并落实各项具体措施，建立突发环境事件隐患排查制度，明确隐患排查内容、方式和频次，明确环境应急处置人员配备数量、环境应急装备物资的种类数量，以及环境应急培训、演练的内容、频次和台账要求。

7、按要求规范设置排污口和标志。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测，监测结果及相关资料备查。

8、你公司应开展安全风险辨识管理，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

三、项目实施后，你公司污染物年排放量以《报告表》为准，不得超过《报告表》中核定的总量。

四、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

五、你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，及时申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同中应明确环保条款和责任，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污

染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满 5 年，建设项目方开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

2025 年 12 月 19 日



(项目代码: 2502-320693-89-01-801802)

江苏南通苏锡通科技产业园区行政审批局 2025 年 12 月 19 日印发

共印 6 份